



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,

E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,

E-Mail: 1ond@39.mchs.gov.ru

«10» ноября 2021 год, 14 час.00 мин. №268

(дата и время составления акта)

г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 14

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 25 октября 2021 № 268, учётный номер проверки 39210061000201279645.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Кошкиным Александром Николаевичем – заместителем начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **здания детского сада**

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
 №70; ИНН 3907013409, юридический адрес: 236039, Калининградская область, г. Калининград,
 ул. Б. Хмельницкого, 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 14 час. 00 мин. «26» октября 2021 года по 14 час. 00 мин. «10» ноября 2021 года.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 04 часа 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 14 час. 00 мин. «26» октября 2021 года по 16 час. 00 мин. «26» октября 2021 года;

с 10 час. 00 мин. «28» октября 2021 года по 12 час. 00 мин. «28» октября 2021 года;

по месту: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 14

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 28 октября 2021 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Протоколы испытания пожарных лестниц №№23/08/2017/4, 23/08/2017/3, 23/08/2017/2, 23/08/2017/1 от 23.08.2017; документы, подтверждающие проведение тренировок в учреждении; Сертификат на средство индивидуальной защиты; Акт о проверке работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода от 30.09.2021; Акт технического состояния пожарных рукавов от 23.07.2021; Акт освидетельствования пожарного водопровода от 23.07.2021; протокол испытания внутреннего пожарного водопровода №182 от 23.07.2021; Акт проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты от 09.09.2021; Договор №13/21 на тех. Обслуживание каналообразующего оборудования и мониторинг; Акт проведения тех. Состояния АУПС и СОУЭ от 23.08.2021; Документы подтверждающие прохождение обучения ПТМ от 21.01.2021; Приказ №1/8-о от 11.01.2021 «О противопожарном режиме в Учреждении»; Приказ №1/4-о «О назначении отв. за очистку вент. каналов»; Приказ №1/3-о «О мерах пож. безопасности в учреждении»; Инструкция по пожарной безопасности в учреждении ИОТ-001-02 от 11.01.2021; Протокол №1 от 10.11.2020 «Об обучении ПТМ»; Приказ №61/1-о от 09.10.2020 «Об обучении ПТМ»; Сертификаты на напольное покрытие, примененное в учреждении (ТР 1382177; ТР 1382177).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Отчет о результатах расчета оценки пожарного риска: Отчёт по оценке пожарного риска на объекте «Здание МАДОУ ЦРР – д/с №70, расположенном по адресу: г. Калининград,

ул. Б. Хмельницкого, д. 14, выполненный в 2021 году

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

3) Результаты проверки расчета по оценке пожарного риска: -----

(при несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска лицом (лицами), проводящим контрольное (надзорное) мероприятие, в акте контрольного (надзорного) мероприятия указываются причины несоответствия расчета по оценке пожарного риска предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

4) Заключение о независимой оценке пожарного риска: не представлено,

(указываются реквизиты заключения, кем, когда и на какой объект защиты разработано, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

5) Результаты проверки заключения о независимой оценке пожарного риска: -----

(в случае установления в ходе контрольного (надзорного) мероприятия факта нарушений порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) в акте контрольного (надзорного) мероприятия указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска и (или) расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта надзора требованиям пожарной безопасности и (или) противопожарного режима)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	-----

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено (выявлены нарушения): нарушений не выявлено

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 28 октября 2021 года

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору Кошкин Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Кошкин Александр Николаевич – заместитель начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, телефон: 8(4012) 52-94-81, E-mail: 1ond@39.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

Быкова Людмила Анатольевна – заведующий МАДОУ ЦРР-д/с №70

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» ноября 2021 год, 14 час.00 мин.
(дата и время ознакомления)



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемого
лица (его представителя) с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(дата и время направления)

(подпись инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего выездную проверку)